


SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI


LEGENDA

1. RUROCIĄG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
3. RURA OCHRONNA



Ośłony rurowe dzielone

Ośłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)



Do montażu nie potrzeba
żadnych narzędzi.



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek
osłony o ok. 0,5m

Øzewn. x Øwewn.	Długość	Ilość (opak.)
58 x 50 mm	5 m	550 m
110 x 100 mm	3 m	162 m
120 x 110 mm	3 m	144 m
160 x 138 mm	3 m	72 m

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
tel.kom. 665 332 373
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

Temat:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ
w ul.SZKOLNEJ i ul.CICHEJ w MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCINA, gm.SKOROSZYCE

Przedmiot rysunku:

Zabezpieczenie kabli (energetycznych/telkom)

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/OP	Wrzesień 2014	
Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY			Skala:	—	Nr rys.: 11