



LEGENDA	
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 4800lm, 42W, IP65, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 6750lm, 60W, IP65, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 2300lm, 24W, IP54, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 3700lm, 37W, IP20, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 4400lm, 45W, IP20, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 4700lm, 32W, IP20, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 6000lm, 42W, IP20, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 2650lm, 16W, IP66, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 4450lm, 28W, IP66, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 7850lm, 47W, IP66, n/t
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 4750lm, 28W, IP66, n/t, ENDURA PLUS
	Oprawa oświetlenia podstawowego LENA LIGHTING S.A. LED,840, 2300lm, 24W, IP65, n/t
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LENA LIGHTING S.A. LED,857, 130lm, 1W, IP65, n/t, 1h, NM, AT
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LENA LIGHTING S.A. LED,857, 260lm, 2W, IP65, n/t, 1h, NM, AT
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LENA LIGHTING S.A. LED,857, 260lm, 2W, IP65, n/t, 1h, NM, AT
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LENA LIGHTING S.A. LED,857, 9.3W, IP65, n/t, 1h, grzałka
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LENA LIGHTING S.A. LED,857, 250lm, 2.5W, IP65, n/t, 1h, AT + pikogram

szt. 74
szt. 26
szt. 26
szt. 3
szt. 7
szt. 30
szt. 16
szt. 18
szt. 18

czujka obecności

systemowe przeszklenie w formie ogrodu zimowego konstrukcja samonośna

TW/O/01 Oznaczenie obwodu zasilającego (Tablica/obwód/numer)

OBWODY Z ROZDZIELNI TW5 Piętro

- TW5/O/01 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V nr 1 YDY żo 3x1.5mm_L=40
- TW5/O/02 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V nr 2 YDY żo 3x1.5mm_L=45
- TW5/O/03 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V nr 3 YDY żo 3x1.5mm_L=45
- TW5/O/04 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V nr 4 YDY żo 3x1.5mm_L=40
- TW5/O/05 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V nr 5 YDY żo 3x1.5mm_L=40
- TW5/O/06 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V nr 6 YDY żo 3x1.5mm_L=35
- TW5/O/07 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V nr 7 YDY żo 3x1.5mm_L=30
- TW5/O/08 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V nr 8 YDY żo 3x1.5mm_L=40

- TW5/OAW/01 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY AW 230V nr 1 YDY żo 3x1.5mm_L=60
- TW5/OAW/02 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY AW 230V nr 2 YDY żo 3x1.5mm_L=60
- TW5/OAW/03 - OBWÓD OŚWIETLENIOWY AW 230V nr 3 YDY żo 3x1.5mm_L=60

INSTALACJA OŚWIELENIA

INWESTOR	GMINA SKOROSZYCE
ADRES	ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320
RZUT PIĘTRA - INSTALACJE EL.	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY	
BIURO URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE "ARPLAN" s-ka z o.o.	E-12
Nasz adres: 48-304 NYSA, ul. 22 Sycznia 14, tel/fax 077 433 33 81	
Projekt Architektoniczno-Budowlany rozbudowy budynku szkoły o przedszkole	
wieś Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni, dz. nr ewid. 209/13	
AUTOR	mgr inż. Jan Pińczak
NR UPR. PROJ.	upr.nr: 230/70
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Pińczak
NR UPR. PROJ.	upr.nr: OPL/1329/PBE/17
UMOWA	ETAP PAB
DATA	05.2021